

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 073

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Школа.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646549, Омская область, Знаменский район,
п. Усть-Шиш, ул. Советская, д. 25 А, тел.: -; e-mail: hihkola@yandex.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1210 кв.м;
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 34903 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1967, год последнего капитального ремонта – не
проводилось.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 00.07.-00.08.2020г.,
капитального – не запланировано.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя
которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа
местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального
предпринимателя (далее – участник): Бюджетное общеобразовательное учреждение
"Усть-Шишевская средняя школа" Знаменского муниципального района Омской
области, БОУ "Усть-Шишевская средняя школа".

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646549, Омская область,
Знаменский район, п. Усть-Шиш, ул. Советская, д. 25 А, тел.: -; e-mail:
hihkola@yandex.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда,
собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное
подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная
(нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по образованию
Администрации Знаменского муниципального района Омской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 646550, Омская
область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Октябрьская, д. 14, тел.:
8(381-79)21-2-41, e-mail: rono2004@bk.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд (*нужное подчеркнуть*).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нужное подчеркнуть*).
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 50 человек, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день – 0 человек.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Внутрипоселкового маршрута нет.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (*нужное подчеркнуть*).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*),

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ВНД
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ВНД
С нарушениями умственного развития	ВНД
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ВНД

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	2,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	4, 6-7
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	5, 8-10
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4) объект доступен условно (ДУ).

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	-	-
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	-	-
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	-	-	-	-	-
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	-	1	-	-	-
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1	-	-	-	-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-	1	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	-	1	-	-	-
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	-	1	-	-	-
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки эзотранспортных средств для инвалидов 10 %	-	1	-	Организовать парковку, на которой предусмотреть место для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м. Выделяемые места обозначить знаками на поверхности покрытия стоянки и продублировать на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.), располагаая на высоте не менее 1,5 м.	2020-2025 г.г.
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	Необходимо обеспечить доступность инвалидов и МГН в здание и сделать входную группу безопасной и удобной для всех категорий граждан. Привести территорию в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012, пп. 5,1.	2020-2025 г.г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	-	-
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-	1	-	Таблички на кабинетах и навигация внутри здания должны быть едины, понятны и доступны для инвалидов по зрению. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания и располагаться на высоте не менее 1,5 м. и не более 4,5 м. от уровня пола. Информационные обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной пелетой окружающего пространства краской для	2020-2025 г.г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				разметки.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1	-	-	-	-
4.6. Сменные кресла-коляски	1	-	-	-	-
4.7. Поручни				Оборудовать поручни вдоль стены на высоте 0,9 м. и при входе. Расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть не менее 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м. и иметь не травмирующее завершение. При ширине лестницы 4 м и более предусмотреть дополнительные разделительные поручни.	2020-2025 г.г.
4.8. Пандусы	1	-	-	-	-
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1	-	-	-	-
4.10. Раздвижные двери	1	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения	-	1	-	Демонтаж порога. Высота элемента порога должна быть не более 0,014 м. Оборудовать	2020-2025 г.г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				кабину для инвалидов и МГН. Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Установить откидные опорные ручки, штанги, поворотные или откидные сидения. Унитазы следует применять имеющие опору для спины, с автоматическим сливом воды или слив с ручным кнопочным управлением. Водопроводные краны с рычажной ручкалкой и термостатом, а при возможности - с автоматическими сенсорными кранами	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	-	1	-	бесконтактного типа. Диспенсер для туалетной бумаги должен располагаться таким образом, чтоб МГН могли воспользоваться им без посторонней помощи. Оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с дежурным персоналом.	2020-2025 г.г.
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	-	1	-	Демонтаж порогов, высота элемента порога должна быть не более 0,014 м. Наружные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь высоту, требуемую для однопольных дверей – не менее 0,9 м. в свету. Ширина дверей внутри здания не менее 0,9 м.	2019-2025 г.г.
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и гифосурдопереводчика	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	-	0%	-	-
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	-	1	-	-	-
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	-	1	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющую осуществлять обучение по адаптированным образовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	-	1	-	-	-
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	-	1	-	-	-
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	-	1	-	-	-
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %	-	-	-	-	-
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %					
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	-	-	-
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %	-	-	-	-	-
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %	-	-	-	-	-
12. Доля значащих инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	-	-	-	-	-
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	-	-	-	-	-
4. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %	-	-	-	-	-
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %	-	-	-	-	-

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, б-16, т.е. там, где в формуле расчета есть деление. Например: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов – 50, из них 30 получают услуги на дому, значит, 30/50х100 = 60%. Если, например, стоять, лебдуса или иного показателя нет, но и не требуется, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (Зона ответственности Администрации Знаменского МР)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

* Указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2020-2025 г.г.

в рамках исполнения управленческих мероприятий п. 3.6 паспорта доступности.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект доступен частично всем ДЧВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата http://zhit-vmeste.ru/map

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "23" января 2020 года.

2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "23" ян
2020 года.

3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведе
обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): прот
от "10" марта 2020 года № 64.

Директор
БОУ "Усть-Шишевская средняя школа"

Дата "10" марта 2020 года



С.А. Воробьева
(инициалы, фамилия)